Préfecture de ALPES-MARITIMES

ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 06

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 7 octobre 2026

MAIRIE DE AIGLUN
9 place de la mairie

06910 AIGLUN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

SIEVI-SUEZ

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00268852	
Unité de gestion		2419	SIEVI-SUEZ
Installation	UDI	000386	RESEAU VEGAY_AIGLUN
Point de surveillance	P	0000000536	RESEAU SIEVI/AIGLUN
Localisation exacte			F ENTREE VILLAGE
Commune			AIGLUN

Prélevé le : jeudi 01 octobre 2026 à 11h17
par : PRELEVEUR CARSO MAX BORREYE
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		limites de qualité inf.	limites de qualité sup.	Références de qualité inf.	Références de qualité sup.
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJ				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJ				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,1	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,0	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	350	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,33	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,34	mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain :

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00268861 Référence laboratoire : LSE2610-18506

	résultats		limites de qualité inf.	limites de qualité sup.	références de qualité inf.	références de qualité sup.
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901


Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00268861 Référence laboratoire : LSE2610-18506

	résultats		limites de qualité		références de qualité	
			inf.	sup.	inf.	sup.
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,26	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,07	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	17,95	°f				
Titre hydrotimétrique	16,37	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	2,50	mg/L				250,00
Sulfates	10,80	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,44	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	0,02	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	1,00	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00268852)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes



Fabrice Dassonville

Le présent document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés suivant sa réception.

Il doit rester affiché jusqu'à la réception du prochain rapport d'analyse conclu par l'ARS (article D. 1321-23 du code de la santé publique).